



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.495.П.028788.05.10 от 04.05.2010

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
**Арматура промышленная трубопроводная и устройства вспомогательные из чугуна и стали,
с элементами из стекла т.м. "Valvotubi": затворы дисковые, задвижки шиберные, краны
шаровые, задвижки, вентили, клапаны обратные, грязеуловители, компенсаторы,
хомуты, муфты, демонтажные вставки, клапаны воздушные.**

изготовленная в соответствии

**Сертификат системы качества ISO 9002:1994, Декларация производителя о соответствии
продукции.**

СООТВЕТСТВУЕТ (~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

**ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»**

Организация-изготовитель

**"Вальвотуби Инд. С.р.л." ("Valvotubi Ind. S.r.l."), Адрес: 48100
Ровенна, виа М.Монти, 30/Б (48100 Rovenna, via M.Monti, 30/B, Italy)**

Италия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

**"Вальвотуби Инд. С.р.л." ("Valvotubi Ind. S.r.l.")
Адрес: 48100 Ровенна, виа М.Монти, 30/Б (48100 Rovenna, via M.Monti, 30/B, Italy)**

Италия

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

**Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 28147
от 30.04.2010г.**

№ 3081477

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

запах вытяжки
индекс токсичности, %
железо, мг/л
хром, мг/л
никель, мг/л
медь, мг/л
бор, мг/л
алюминий, мг/л
мышьяк, мг/л

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

не более 2

70-120

0,3

0,5

0,02

1,0

0,5

0,2

0,01

Область применения:

хозяйственно-питьевое водоснабжение

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненные на русском языке

Информация, наносимая на этикетку:

указывается наименование товара, страна, фирма-изготовитель, назначение, основные свойства, правила использования, выполненные на русском языке.

Заключение действительно до

04.05.2015

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Филатов Н.Н.

