



المملكة العربية السعودية

وزارة المياه والكهرباء
MINISTRY OF WATER & ELECTRICITY

المملكة العربية السعودية
وزارة المياه والكهرباء
المديرية العامة للمياه
بمنطقة مكة المكرمة
فرع المياه بمحافظة الطائف

الموضوع / اعتماد المحابس

الشؤون الفنية / للمشروع

صورة / مكتب عبد الله الطاسان للاستشارات الهندسية للمتابعة
السادة/ مؤسسة صرح التقنية للمقاولات بالتضامن مع شركة سيركون للمقاولات العامة
المحترمين
المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إشارة إلى مشروع إنشاء عدد خمس خزانات بالطائف (شهار والخط الدائري) والجزء الأول (مقاولتكم) وبناءا على خطاب الاستشاري رقم ٣٢/٦٥ بتاريخ ١/٢٣ / ١٤٣٢هـ والمبني على خطابكم رقم ١٤٣٢/٢٨٣ بتاريخ ١/١٧ / ١٤٣٢هـ المتضمن طلب اعتماد المحابس .

علية نفيدكم انه بعد دراسة العرض المقدم من قبلكم وبناءا على اعتماد مدير عام إدارة تنفيذ المشروعات بوزارة المياه والكهرباء رقم ٢/٦٤١٢ بتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤٣٠ هـ لمحاسب (VALVOTUBI IND) الإيطالية وجد انه لامانع من اعتماد المحاسب مع التزامكم بالاتي :

- ١- تامين قطع الغيار الموضحة بالجدول المرفق .
 - ٢- تقديم ضمان توفير لقطع الغيار لمدة عشر سنوات من التوكيل .
- علية ترفق لكم نسخة من الاعتماد بعد اعتماده للتمشى بموجبة .

ولكم تحياتي،،،

مدير عام فرع

المياه بمحافظة الطائف

المهندس

ناصر بن راشد السمحان

والمرور...

للرقات :

التاريخ : ١٤٣٢ / ٢ / ٢٩

الرقم : ١١٢٩ / ٦ / ٢

الطوارئ (٩٣٩)

فاكس ٧٣٣١٦٩٨

ص . ب ١٦٦٧

الطائف - شارع وادي وج - ت : ٧٣٣٠٠٢٢ / ٧٣٣١٠٦٣

استمارة موافقة على مواد

المقاول	رقم المشروع	اسم المشروع :	اتشاء خمسة خزانات بالطائف (شهار والطريق الدائري) الجزء الأول
	رقم التقويم	اسم الاستشاري :	شركة محمد علي التركي موت مكنونالد للاستشارات الهندسية
	تاريخ التقويم	اسم المقاول :	مؤسسة صرح التقنية للمقاولات
	اسم المادة :	محابس الدكتايل (VALVOTUBI IND)	الكمية والوحدة بالعدد:
	مكان الاستخدام :	(مناهل) (غرف تفتيش) (غرف محابس) (خزان مياه)	الوكيل : صرح التقنية للتجارة
	(مبنى) (خط انحدار) (خط طرد) (محطة معالجة) (محطة ضخ)		ص ب (٨٦١١٩)
	يكتب الاختيار بين القوسين (خطوط السحب والطرد بكل المواقع)		رمز ب (الرياض - ١١٦٢٢)
	رقم البند في المواصفات: ٦-١-١١-٣		ت (٠١/٤٧٠٣٢٧٧) ف (٠١/٤٧٠٣٤٥٥)
	رقم البند في جداول الكميات : أينما ذكر	بند المنشأ : ابطالي	ب الكتروني ()
	مواصفات البند في العقد	المواصفات المقترحة للبند	
	يجب أن تكون المحابس من النوع ذي الفلانجات (PN10 , PN16) وأن يكون كلا من جسم وغطاء المحبس من الحديد الزهر المرن	طبقاً لمواصفات العقد	
	الاسم : م / أحمد الحلبي	التوقيع	الختم

الاستشاري	توصية الاستشاري :	(التوصية بالموافقة) (موافقة مع ملاحظات هي) (مرفوض ويعاد الى المقاول بسبب)
	يكتب أحد الاختيارات بين القوسين (موافقة مع ملاحظات)	الاطلاع على اصل المستندات . حسب المواصفات الخاصة بالكمية والمواد
	الاسم : م / محمد بن حبيب	التوقيع
		الختم

الإدارة العامة للمياه بمحافظة الطائف	توصية الإدارة العامة للمياه بمحافظة الطائف	(التوصية بالموافقة) (موافقة مع ملاحظات هي) (مرفوض ويعاد الى المقاول بسبب)
	يكتب أحد الاختيارات بين القوسين ()	
	المشرف على المشروع :	مدير إدارة تنفيذ المشاريع
	م / ناصر بن راشد السمحان	م / هادي محمد مجرشي
		م / سعد العنواني