



المملكة العربية السعودية
وزارة المياه والكهرباء

المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية
(٢٧٦)

الموضوع : اعتماد المواسير والقطع الخاصة

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- إشارة إلى مشروع شبكات الصرف الصحي والخطوط الرئيسية بالعزيزية واستكمال خطوط الطرد بمحافظة الخبر (الجزء الأول) - معاوالتكم ، وإشارة إلى خطابكم رقم (بدون) بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٣٥ هـ بخصوص طلب اعتماد المحابس والمواسير والقطع الخاصة ، نفيذكم باعتماد مصنع العدادات الخليجية (GMF) وذلك لتوريد :-
- ١ - محبس مزدوج الفلانشات ذو بوابه سكين بفتيل غير متحرك إلى أعلى بالأقطار التالية (٢٠٠ مم ، ٣٠٠ مم ، ٤٠٠ مم ، ٧٠٠ مم ، ٩٠٠ مم) .
 - ٢ - محبس للفغل بالدوران باتجاه عقارب الساعة باستخدام طارة ويد بالأقطار التالية (٢٠٠ مم ، ٣٠٠ مم ، ٤٠٠ مم ، ٧٠٠ مم ، ٩٠٠ مم) .
 - ٣ - محبس سكينه يدوية ذو ترس اسطواني ومجرى جانبي بالأقطار التالية (٢٠٠ مم ، ٣٠٠ مم ، ٤٠٠ مم ، ٧٠٠ مم ، ٩٠٠ مم) .
 - ٤ - محبس عدم رجوع مقام للطرق المائي ذو بوابة دوارة واحدة بالأقطار التالية (٣٠٠ مم ، ٧٠٠ مم ، ٩٠٠ مم) .
 - ٥ - محابس هواء من النوع ذو الكرة الواحدة مصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ S.S316 وفوهتين لخروج الهواء والعمود من S.S 316 .
 - ٦ - محبس هواء من النوع تكون فيه الكرة في الغرفة الأولى مفرغة ومصنوعة من البوينت (ebonyt) والكرة الثانية تصنع من المطاط المضغوط والمبطن بالنحاس ويركب على محبس سكينه والعمود من الصلب الذي لا يصدأ S.S 316 .
 - ٧ - وصلات الفك والتركييب مصنوعة من الحديد اللدن بأقطار (٣٠٠ مم ، ٤٠٠ مم ، ٧٠٠ مم ، ٩٠٠ مم) ذات ضغط ١٦ بار ومدهونة بالايبيوكسي .
 - ٨ - المواسير والقطع الخاصة تكون مصنوعة من الحديد اللدن وذات أقطار (٣٠٠ مم ، ٤٠٠ مم ، ٧٠٠ مم ، ٩٠٠ مم) وذات ضغط ١٦ بار وتكون الحماية الداخلية بالعمونة الأسمنتية ودهان ايبوكسي بسماكة لا تقل عن ٣٠٠ ميكرون .
- على أن يتم التوريد والتركييب طبقاً للمواصفات الفنية وشروط العقد وجداول الكميات ونماذج المواد المعتمدة وتوصيات الجهة المصنعة .

و لكم تحياتنا ...

مدير عام المشاريع

م / فؤاد بن محمد اليوسف

المشروعات : ١٩

التاريخ :

الرقم :