



Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia

Dipartimento Provinciale di Milano

U. O. LABORATORIO PROVINCIALE

Sezione Pesticidi

Via F. Juvara, 22 - 20129 MILANO

Tel. 02.74872248/9

Fax 02.74872256

RAPPORTO DI PROVA N° 526/08

del 10/02/09

Campione di: **Saracinesca ovale GGG/EPDM PN16**

Normativa di riferimento: **DM 06/04/04 n. 174**

Registro laboratorio pesticidi - n° : **526** anno: **2008**

data accettazione: **02/12/08**

Richiesta di prestazioni a pagamento del: **04/11/08**

richiedente: **Valvotubi Ind. Srl - Via M. Monti 30/b - 48100 Ravenna (Ra)**

data inizio analisi: **18/12/08**

data fine analisi: **10/02/09**

Risultati delle prove

| parametro | Metodo di prova | Unità di misura | valore | Limite di legge (min/max) |
|--|-------------------------------|-----------------|------------|------------------------------|
| Migrazione globale con acqua dist. a 40°C-24 ore | DM 06/04/04 all. III | mg/Kg | 8 | [-/50] |
| Migrazione coloranti con acqua dist. 40°C-24 ore | DM 21/03/73 all. IV sez. 7 | T% | 99 S/V=0,5 | [95/-] |
| Migrazione specifica del cromo e nickel | DM 21/03/73 all. IV sez. 2 | ppm | <0,1 | [-/0,1] |

Conclusioni: in base alle prove di cessione surriportate, in relazione al DM 06-04-2004 n.174 Capo 2 art. 5; vista la dichiarazione di conformità alle prescrizioni dell'allegato I del DM n.174 fatta dal produttore; previa la compatibilità del materiale alle indicazioni dell'art.2, il materiale in considerazione può essere utilizzato negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

Il Referente
Sezione Pesticidi
Dott. L. Mauri



Il Responsabile
Unità Operativa Laboratorio Provinciale
Dott.ssa P. Dellavedova

N.B. - Questo certificato si riferisce al solo campione presentato per l'analisi e non può essere pubblicato e riprodotto, in tutto o in parte, a scopo reclamistico



Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia

Dipartimento Provinciale di Milano

U. O. LABORATORIO PROVINCIALE

Sezione Pesticidi

Via F. Juvara, 22 - 20129 MILANO

Tel. 02.74872248/9

Fax 02.74872256

RAPPORTO DI PROVA N° 525/08
del 10/02/09

Campione di: Saracinesca piatta GGG/EPDM PN16

Normativa di riferimento: **DM 06/04/04 n. 174**

Registro laboratorio pesticidi - n° : **525** anno: **2008**

data accettazione: **02/12/08**

Richiesta di prestazioni a pagamento del: **04/11/08**

richiedente: **Valvotubi Ind. Srl - Via M. Monti 30/b - 48100 Ravenna (Ra)**

data inizio analisi: **18/12/08**

data fine analisi: **10/02/09**

Risultati delle prove

| parametro | Metodo di prova | Unità di misura | valore | Limite di legge (min/max) |
|--|-------------------------------|-----------------|------------|------------------------------|
| Migrazione globale con acqua dist. a 40°C-24 ore | DM 06/04/04 all. III | mg/Kg | 6 | [-/50] |
| Migrazione coloranti con acqua dist. 40°C-24 ore | DM 21/03/73 all. IV sez. 7 | T% | 96 S/V=0,5 | [95/-] |
| Migrazione specifica del cromo e nickel | DM 21/03/73 all. IV sez. 2 | ppm | <0,1 | [-/0,1] |

Conclusioni: in base alle prove di cessione surriportate, in relazione al DM 06-04-2004 n.174 Capo 2 art. 5; vista la dichiarazione di conformità alle prescrizioni dell'allegato 1 del DM n.174 fatta dal produttore; previa la compatibilità del materiale alle indicazioni dell'art.2, il materiale in considerazione può essere utilizzato negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

Il Referente
Sezione Pesticidi
Dott. L. Mauri



Il Responsabile
Unità Operativa Laboratorio Provinciale
Dott.ssa P. Dellavedova

N.B. - Questo certificato si riferisce al solo campione presentato per l'analisi e non può essere pubblicato e riprodotto, in tutto o in parte, a scopo reclamistico